Cod poştal localitate	Nr. înregistrare la Consiliul Local	Data înregistrării
5 4 5 2 0 0	–	z z l l a a –

Certificat de performanţă energetică

Performanţa energetică a clădirii

Notare energetică: **87.65**

Sistemul de certificare: *Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005*



	Clădirea certificată	Clădirea de referinţă
	C	B
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]	206.66	103.75
Indice de emisii echivalent CO_2 [kg_{CO_2}/m²an]	43.75	33.21

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasă energetică	
		Clădirea certificată	Clădirea de referinţă
Încălzire:	155.49	C	A
Apă caldă de consum:	35.19	C	A
Climatizare:	0		
Ventilare mecanică:	0		
Iluminat artificial:	15.98	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:0

Date privind clădirea certificată:

Adresa clădirii: BLD 1 Decembrie 1918 Nr26
Loc.Ludus; Jud Mures
Categoria clădirii:Individuala
Regim de înălţime:S+P+2E
Anul construirii: 1960
Scopul elaborării certificatului energetic:Reabilitare

Suprafata incalzita utila: 2815.26 m²
Suprafata construita desfasurata : 3017 m²
Volumul incalzit util al clădirii: 8331.18 m³

Programul de calcul utilizat: _____ **, versiunea:** _____ **,Metoda De Calcul:Sezoniera**

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea (c, i, ci)	Numele şi prenumele	Seria şi Nr. certificat de atestare	Nr. şi data înregistrării certificatului în registrul auditorului	Semnătura şi ştampila auditorului
I-CI	Petrean Ioan	DA-01911	3586-15-08-2017	
.....	.....	.....	.....	.....

PETREAN GH. IOAN
ROMÂNIA
M.D.R.A.P.
NR. 01911
AE ICI
INGINER
AUDITOR ENERGETIC Grd. I